




計 量 証 明 書

平成26年 7月31日 発行

福環保協発第 T1400180号

株式会社柳原興業 様

計量証明事業登録(濃度)第39号
 福井県環境保全協業組合
 福井県福井市角折町第3号3番地
 TEL (0776) 35 - 4001
 FAX (0776) 35 - 2140
 環境計量士 松永 順昭 
 登録番号 第1938号

御依頼を受けたばい煙測定の結果を、次の通り報告致します。

ばい煙発生施設の種類の種類	廃棄物焼却炉			
設置場所	福井県あわら市中川30字			
施設名	中川リサイクルセンター 廃棄物焼却炉			
測定年月日	平成26年 7月 7日			
測定者氏名	辻本 俊大, 渡邊 敬			
計量の対象	排出ガス			
計 量 の 結 果	※排出ガス量(湿)		53400 (m ³ /h)	
	※排出ガス量(乾)		51500 (m ³ /h)	
	※排出ガス温度		132 (°C)	
	酸素濃度		10.0 %	
	ばいじん	測定値	0.008	g/m ³
		残存酸素濃度12%換算値	0.006	g/m ³
	いおう酸化物		28	volppm
	いおう酸化物量		1.4	m ³ /h
	窒素酸化物	測定値	100	volppm
		残存酸素濃度12%換算値	81	volppm
	塩化水素	測定値	1 未満	mg/m ³
		残存酸素濃度12%換算値	1 未満	mg/m ³
	塩素		0.5 未満	mg/m ³
	弗素、弗化水素、弗化珪素		0.5 未満	mg/m ³
	カドミウム及びその化合物		0.05 未満	mg/m ³
鉛及びその化合物		0.5 未満	mg/m ³	
以下余白				
備 考	計量の方法は、別紙において記載してあります。 ※については、計量法第107条の対象外です。			

記載内容についてのご質問には、証明書番号をお申し出ください。