



計 量 証 明 書

平成27年 4月 2日 発行

福環保協発第 T1400897号

株式会社柳原興業 様

計量証明事業登録(濃度) 第39号

福井県環境保全協業組合

福井県福井市角折町第3号3番地

TEL (0776) 35 - 4001

FAX (0776) 35 - 2140

環境計量士

松永 順昭

登録番号 第1938号

御依頼を受けたばい煙測定の結果を、次の通り報告致します。

ばい煙発生施設の種類	廃棄物焼却炉		
設置場所	福井県あわら市中川30字		
施設名	中川リサイクルセンター 廃棄物焼却炉		
測定年月日	平成27年 3月24日		
測定者氏名	吉川 浩史, 渡邊 敬		
計量の対象	排出ガス		
計 量 の 結 果	※排出ガス量(湿)	29700 (m ³ /h)	
	※排出ガス量(乾)	27000 (m ³ /h)	
	※排出ガス温度	145 (°C)	
	酸素濃度	10.6 %	
	ばいじん	測定値	0.005 g/m ³
		残存酸素濃度12%換算値	0.004 g/m ³
	いおう酸化物		4 volppm
	いおう酸化物量		0.10 m ³ /h
	窒素酸化物	測定値	77 volppm
		残存酸素濃度12%換算値	66 volppm
	塩化水素	測定値	3 mg/m ³
		残存酸素濃度12%換算値	2 mg/m ³
	塩素		0.5 未満 mg/m ³
	弗素、弗化水素、弗化珪素		0.5 未満 mg/m ³
	カドミウム及びその化合物		0.05 未満 mg/m ³
鉛及びその化合物		0.5 未満 mg/m ³	
以下余白			
備 考	計量の方法は、別紙において記載してあります。 ※については、計量法第107条の対象外です。		

記載内容についてのご質問には、証明書番号をお申し出ください。