



計 量 証 明 書

平成28年 1月14日 発行

福環保協発第 T1500617号

株式会社柳原興業 様

計量証明事業登録(濃度)第39号

福井県環境保全協業組合

福井県福井市角折町第8号3番地

TEL (0776) 35 - 4001

FAX (0776) 35 - 2140

環境計量士 吉川 浩史 

登録番号 第6819号

御依頼を受けたばい煙測定の結果を、次の通り報告致します。

ばい煙発生施設の種類	廃棄物焼却炉			
設置場所	福井県あわら市中川30字			
施設名	中川リサイクルセンター 廃棄物焼却炉			
測定年月日	平成27年12月24日			
測定者氏名	蓑輪 勝隆			
計量の対象	排出ガス			
計 量 の 結 果	※排出ガス量(湿)	30600	(m ³ /h)	
	※排出ガス量(乾)	26800	(m ³ /h)	
	※排出ガス温度	137	(°C)	
	酸素濃度	12.9	%	
	ばいじん	測定値	0.004	g/m ³
		残存酸素濃度12%換算値	0.004	g/m ³
	いおう酸化物	32	volppm	
	いおう酸化物量	0.85	m ³ /h	
	窒素酸化物	測定値	88	volppm
		残存酸素濃度12%換算値	97	volppm
	塩化水素	測定値	1	mg/m ³
		残存酸素濃度12%換算値	1	mg/m ³
	塩素	0.5 未満	mg/m ³	
	弗素、弗化水素、弗化珪素	0.5 未満	mg/m ³	
	カドミウム及びその化合物	0.05 未満	mg/m ³	
鉛及びその化合物	0.5 未満	mg/m ³		
以下余白				
備 考	計量の方法は、別紙において記載してあります。 ※については、計量法第107条の対象外です。			

記載内容についてのご質問には、証明書番号をお申し出ください。